

Übersicht Feuerlöschbrunnen Samtgemeinde Gartow



WASSER- UND
BRUNNENBAUTECHNIK
ERDWÄRMEBOHRUNG

Nr.	Ortsfeuerwehr	Standort	Bemerkung/Einsatzbereitschaft
1	Gartow	Fährstraße 16 (Roost), Pevestorf	- 180 l/min bei 7 m Absenkung - Brunnentiefe 31,50 m - Nicht Einsatzbereit!
2	Gartow	Rucksmoor, Gartow	- 200 l/min bei 7 m Absenkung - Brunnentiefe 12,70 m - Nicht Einsatzbereit!
3	Nienwalde	Dorfstraße 18 a, Nienwalde	- 150 l/min bei 7 m Absenkung - Brunnen eventuell verlegt - Nicht Einsatzbereit!
4	Nienwalde	Melkberg, Nienwalde	- 330 l/min bei 8 m Absenkung - Brunnentiefe 15,65 m - Nicht Einsatzbereit!
5	Gorleben	Ringstraße 3 (B2), Gorleben	- Kein Ansaugen möglich! - Ggf. mit Geboverschraubung testen - Nicht Einsatzbereit!
6	Gorleben	Burgstr./Hauptstr. (B4), Gorleben	- Mit Hydranten gegengespült - Maximal 95 l/min bei 10 m Absenkung - Brunnentiefe 13,10 m - Nicht Einsatzbereit!
7	Meetschow	Spielplatz (südl.), Meetschow	- 230 l/min bei 8,5 m Absenkung - Wasser rostig-klar-rostig - Brunnentiefe 23,90 m - Brunnen fördert <u>Sand</u>! - Nicht Einsatzbereit!
8	Prezelle	Siedlung (Schulz), Prezelle	- Kein Ansaugen möglich! - Brunnentiefe 38,90 m - Zwillingsbrunnen - Nicht Einsatzbereit!
9	Lanze	Lanze Nr. 17 (alte Molkerei)	- 320 l/min bei 6 m Absenkung - 840 l/min bei 9,5 m Absenkung

			- Brunnen fördert <u>Sand und Mangan</u>! - Brunnentiefe 13,80 m - Nicht Einsatzbereit!
10	Lomitz	Schulstraße 6 (Heiseke/Börger)	- Kein Ansaugen möglich! - Brunnentiefe 20,50 m - Ggf. mit Geboverschraubung testen - Nicht Einsatzbereit!
11	Holtorf	Holtorf Nr. 80	- 300 l/min bei 8,5 m Absenkung - Brunnentiefe 17,70 m - Brunnen fördert <u>Sand</u>! - Nicht Einsatzbereit!
12	Holtorf	Holtorf Nr. 5	- 400 l/min bei 7 m Absenkung - Brunnentiefe 12,40 m - Ggf. Carela oder gegenspielen - Bedingt Einsatzbereit(kleiner Brunnen)!